



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Вх. №

53-00-12482 16.12.2019 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В поз. 1201.3 „Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, със специален битум с добавки, повишаващи температурата на омекване на битума съгласно ТС“ и поз. 1231.1 „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт, със специален битум с добавки, повишаващи температурата на омекване на битума и повърхностно активно вещество, подобряващо адхезията на битума и с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см в съответствие с изискванията на ТС“ се изисква да се вложат „специален“ битум.

Моля Възложителят да потвърди, че битумът е „специален“, защото следва да се вложат добавки, повишаващи температурата на омекване на битума с категория 50/70. Ако ли не, моля да отговори поради какви други параметри битумът е „специален“, както и да посочи неговата категория.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че битумът е „специален“, защото следва да се вложат добавки, повишаващи температурата на омекване на битума, както при изпълнение на износващия пласт от плътен асфалтобетон тип А, така и при изпълнение на свързващия пласт (биндер), което е уточнено и в публикуваните в Профила на купувача Приложение А „Описание на предмета на поръчката“ и ведомости.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОПНО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ

