

**ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНите лицА**

ОТНОСНО: Процедура провеждана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Доставка на климатична техника- 28(двадесет и осем) броя за нуждите на
ОПУ-Бургас”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод писмено запитване свързано с провежданата от Областно пътно управление-Бургас процедура с предмет на поръчката описан по-горе, даваме следното разяснение:

ВЪПРОС: Молим да посочите технически параметри на климатиците или квадратура на помещението?

ОТГОВОР: Климатици 09-26бр. – климатик тип: конвенционален; мощност при отопление -2,8 kW; мощност при охлаждане-2,6 kW; енергиен клас А. Климатици 12-2бр.- климатик тип: инвертор; мощност при отопление -3,7 kW; мощност при охлаждане-3,5 kW; енергиен клас А.

**ДИРЕКТОР:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

/инж.М.ПОРЯЗОВ/